



ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

NAPÁTOVA SUSTAVA : prívod – 3+PEN, str 50Hz, 230/400V, TN–C
 inštalácia – 3+PE+N, str 50Hz, 230/400V, TN–S
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTR. PRUDOM – STN 33 2000–4–41
 v normalnej prevádzke – izoláciou, krytím
 zvýšená prúdovými chráničmi
 pri poruche – samocinným odpojením napajania
 zvýšená pospájaním
 OCHRANA PRED PREPÄTÍM: podľa STN EN 62 305–1 až 4
 obmedzovačmi prepätí v RH
 UZEMNENIE: STN 33 2000–5–54
 PROSTREDIE: podľa protokolu o vonkajších vplyvoch

LEGENDA :

- rozvádzače
- vypínač, rad. 1, 10A/230V, IP20 – CYKY 2Ax1,5
- sériový vypínač, rad. 5, 10A/230V, IP20 – CYKY 3Ax1,5
- striedavý prepínač, rad. 6, 10A/230V, IP20 – CYKY 3Ax1,5
- zásuvka 230V/16A, IP 20 – CYKY 3Cx2,5
- jednorámik
- dvojrámik
- trojrámik
- svietidlo stropné zavesené, IP20, LED 11W (tienidlo s detským motívom) – CYKY 3Cx1,5
- svietidlo nástenné prisadené, IP20, LED 6–11W – CYKY 3Cx1,5
- svietidlo stropné prisadené, IP20, LED 11W – CYKY 3Cx1,5
- svietidlo stropné prisadené, IP20, 1 x T8 LED 11W – CYKY 3Cx1,5
- svietidlo núdzové s piktogramom 1xLED 4W, aut. 1hod – CYKY 3Cx1,5
- existujúce rozvody, využité

káble uložené v spoločných trasách pod omietkou
 vypínače, zásuvky osadiť do výšky 1,2m

ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVANÉ	KRESLIL	Ing. Ján Baránek Kuklovská 30 841 04 Bratislava	
ING. J. BARÁNEK	ING. J. BARÁNEK			
MIESTO ST.	Bratislava, Bratislava II			
INVESTOR:			STUPEŇ	REAL. PD
STAVBA	MŠ Pivonková 9, ET Šalviová 5 Šalviová 5, 821 01 Bratislava		FORMÁT	3A4
			DÁTUM VYPRAC.	8/2016
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
DRUH PROJEKTU	ELEKTROINŠTALÁCIA		ARCH. ČÍSLO	
OBSAH	pôdorys POSCHODIE		MERÍTKO	Č. VÝKRESU
			1 : 50	E-4