



R2

rozdavnica exist. oceloplech
IP20/20

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

NAPATOVÁ SUSTAVA : 3+N+PE, str 50Hz, 230/400V, TN-S
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTR. PRUDOM – STN 33 2000-4-41
 v normalnej prevádzke – izolaciou, krytím
 zvýšená prúdovými chráničmi
 pri poruche – samocinným odpojením napajania

ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Ján Baránek Kuklovská 30 841 04 Bratislava	
ING. J. BARÁNEK	ING. J. BARÁNEK			
MIESTO ST. Bratislava, Bratislava II				
INVESTOR:			STUPEŇ	REAL PD
STAVBA			FORMÁT	3A4
MŠ Pivonková 9, ET Šalviová 5 Šalviová 5, 821 01 Bratislava			DÁTUM VYPRAC.	8/2016
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
DRUH PROJEKTU ELEKTROINŠTALÁCIA			ARCH. ČÍSLO	
			MERÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH	rozdávateľ R2 prízemie zadná časť		SCHÉMA	E-8