



R4

rozvodnica exist. oceloplech
IP20/20

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

NAPATOVÁ SUSTAVA : 3+N+PE, str 50Hz, 230/400V, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTR. PRUDOM – STN 33 2000–4–41

v normalnej prevádzke – izoláciou, krytím

zvýšená prúdovými chráničmi

pri poruche – samocinnym odpojenim napajania

ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Ján Baránek Kuklovská 30 841 04 Bratislava	
ING. J. BARÁNEK	ING. J. BARÁNEK			
MIESTO ST. Bratislava, Bratislava II				
INVESTOR:			STUPEŇ	REAL PD
STAVBA			FORMÁT	3A4
MŠ Pivonková 9, ET Šalviová 5 Šalviová 5, 821 01 Bratislava			DÁTUM VYPRAC.	8/2016
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
			ARCH. ČÍSLO	
DRUH PROJEKTU	ELEKTROINŠTALÁCIA		MERÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH	rozdávateľ R4 poschodie		SCHÉMA	E-10