



RK  
rozvodnica exist. oceleplech  
IP20/20

### ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

NAPATOVA SUSTAVA : 3+N+PE, str 50Hz, 230/400V, TN-S  
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTR. PRUDOM – STN 33 2000-4-41  
 v normalnej prevádzke – izolaciou, krytím  
 zvýšená prúdovými chráničmi  
 pri poruche – samocinným odpojením napajania  
 zvýšená doplnkovým pospojovaním

ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Ján Baránek Kuklovská 30 841 04 Bratislava	
ING. J. BARÁNEK	ING. J. BARÁNEK			
MIESTO ST. Bratislava, Bratislava II				
INVESTOR:	STAVBA		STUPEŇ	REAL PD
MŠ Pivonková 9, ET Šalviová 5 Šalviová 5, 821 01 Bratislava			FORMÁT	3A4
			DÁTUM VYPRAC.	8/2016
DRUH PROJEKTU ELEKTROINŠTALÁCIA			ČÍSLO ZAKÁZKY	
			ARCH. ČÍSLO	
OBSAH rozvádzač RK + kuchyňa, príz. stred			MERÍTKO	Č. VÝKRESU
			SCHÉMA	E-6