



LEGENDA :

- rozvódzače
- vypínač, rad. 1, 10A/230V, IP20 – CYKY 2Ax1,5
- sériový vypínač, rad. 5, 10A/230V, IP20 – CYKY 3Ax1,5
- striedavý prepínač, rad. 6, 10A/230V, IP20 – CYKY 3Ax1,5
- zásuvka 230V/16A, IP 64/20 – CYKY 3Cx2,5
- svetidlo nástenné prisadené, IP20, LED 6–11W – CYKY 3Cx1,5
- svetidlo stropné prisadené, IP20, 1 x T8 LED 11W – CYKY 3Cx1,5
- svetidlo stropné prisadené, IP20, 2 x T8 LED 11W – CYKY 3Cx1,5
- svetidlo núdzové s piktogramom 1xLED 4W, aut. 1hod – CYKY 3Cx1,5
- vývod 400V/16A, ukončený 3p vypínačom – CYKY 5Cx6
- napojenie existujúcich prívodov k zariadeniam
- existujúce rozvody, využité

káble uložené v spoločných trasách v PVC lištách na povrchu
vypínače, zásuvky, vývody osadiť do výšky 1,2m

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

NAPATOVÁ SUSTAVA : prívod – 3+PEN, str 50Hz, 230/400V, TN–C
 inštalácia – 3+PE+N, str 50Hz, 230/400V, TN–S
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTR. PRUDOM – STN 33 2000–4–41
 v normalnej prevádzke – izoláciou, krytím
 zvýšená prúdovými chráničmi
 pri poruche – samocinným odpojením napajania
 zvýšená pospájaním
 OCHRANA PRED PREPÄTÍM: podľa STN EN 62 305–1 až 4
 obmedzovačmi prepätí v RH
 UZEMNENIE: STN 33 2000–5–54
 PROSTREDIE: podľa protokolu o vonkajších vplyvoch

ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Ján Baránek Kuklovská 30 841 04 Bratislava	
ING. J. BARÁNEK	ING. J. BARÁNEK			
MIESTO ST.	Bratislava, Bratislava II			
INVESTOR:	STUPEŇ	REAL PD		
STAVBA	FORMÁT	3A4		
MŠ Pivonková 9, ET Šalviová 5 Šalviová 5, 821 01 Bratislava	DÁTUM VYPRAC.	8/2016		
	ČÍSLO ZAKAZKY			
	ARCH. ČÍSLO			
DRUH PROJEKTU	ELEKTROINŠTALÁCIA		MÉRITKO	Č. VÝKRESU
OBSAH	pôdorys SUTERÉN		1 : 50	E-2